

# 수질시험성적서

교부번호 : 08-00151

검 체 명	수영장	접수일자/접수번호	2008. 1. 7/08-1-00058	
상 호 명	사천실내수영장	성 명	수영장장	
채수장소	경남 사천시 별리동 331	채수일시	2008. 1. 7.	
용 도	정기용	검사목적	수영장수적부	시험완료일
				2008. 1. 14.

검 사 항 목	수질 기준	검사결과
1.총대장균군	2양성/10ml*5 이하	불검출
2.수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.8
3.과망간산칼륨소비량	12.0mg/l 이하	1.5
4.탁도	2.80NTU 이하	0.10
5.유리잔류염소	0.40 ~ 1.00mg/l	0.81
판 정	적 합	
수질기준초과항목	없음	
비 고		

귀하께서 시험(검사) 의뢰한 결과는 위와 같습니다.

2008. 1. 15.

진 주 시 수 질 검 사 소 장

