



평가 사유서

■ 사천시 장애인 국민체육센터 건립공사 설계공모

작품명	세부 평가 내용
가	<ul style="list-style-type: none"> 주변환경과의 조화성이 배려, 건물의 크기 및 형태 등에서 좋음 공간구성이 합리적이고 기능적으로 잘 되어 있음
나	<ul style="list-style-type: none"> 사천의 바다가 가지는 친해성인 역동성이 잘 표현된 랜드마크형의 건물 디자인 이미지를 잘 보여줌 동선 및 공간은 합리적, 유기적으로 잘 구성함
다	<ul style="list-style-type: none"> 전용성이 가진 형태 및 이해의 화상디자인이 좋음 기능별 동선 및 공간의 직결된 분리로 기능성이
라	<ul style="list-style-type: none"> 형태가 단순미와 이를 구성하는 품격있는 것이 좋음, 이에 관계성의 장점은 가함 기능성이 있고 평면적인 공간 표현을 구성함
마	<ul style="list-style-type: none"> 외부공간, 주변시설, 내부시설과의 연계성이 좋음 수려한 형태를 가지면서도 컴팩트하고 유기적인 기능성을 가진 내부공간을 설계함

관련
제고

위와 같이 평가함

배려, 형태, 이해의 화상 디자인의 견제적 랜드마크가 아닌
스타일은 유사해 주변과 조화성이 가지면서도
자신만의 특성을 평가일시 : 2016년 10월 28일

전국

심사위원 : 최 한진 (서명)

사천시장 귀하 가함




평가사유서

■ 사천시 장애인 국민체육센터 건립공사 설계공모

작품명	세부 평가 내용
가	전체적인 계획의 완성도가 높음. 평면 계획이 단순하면서도 일반적이다.
나	주변적인 건축계획 및 공간계획은 우수한 주어진 공사비에 공사 가능성이 낮은 것으로 판단됨. 주변 건물과의 연계성 확보가 다소 미흡함
다	전체적인 계획내용이 구체성이 다소 부족함. 주변 건물과의 조화나 연계 계획이 다소 미흡함.
라	주변 건물과의 조화가 다소 아쉬움. 지상 1층 평면의 동선이 전체적으로 길어 접근성 고려가 다소 미흡함
마	주변적인 건축 및 공간 계획이 우수함. 주변 건물과의 조화나 연계성이 잘 구성됨.

위와 같이 평가함

평가일시 : 2016년 10월 28일

심사위원 : 윤수훈 

사천시장 귀하



평가사유서

■ 사천시 장애인 국민체육센터 건립공사 설계공모

작품명	세부 평가 내용
가	○ 평면 계획상 이동차의 편의를 고려하여 프로그래밍의 성격과 관련된 내부 환경의 형질 및 사용자의 접근성을 고려한 충분한 높이 평가되나 주변 및 기존 건축물 등과 조화롭지 못하며, 공간 계획이 부족한 점이 아쉬운 점 있음.
나	○ 연교 배리어 각종 시설물 설치 시 장애인에 대한 세심한 배려와 건축물 여건지 형질에 대해서는 높이 평가되나, 건축물의 연교가 너무 복잡하여 사용에 어려움과 주차 동선의 복잡, 관리 사무소에서 건축물 출입하는 시공을 확신 할 수 있도록 하는 계획이 아쉬운 점이 있음.
다	○ 건축물 사용자의 편의를 고려하여 자상 층에 수형장 및 체육관을 배치한 점 높이 평가되나, 도리의 효율적 관리와 건축물 내부 동선이 너무 복잡하게 계획된 부분 및 사용자를 위한 휴게 공간, 관람객 공간이 다소 결핍한 부분이 아쉬운 점이 있음.
라	○ 기존 건축물과 조화한 단지 계획 및 친환경 에너지 계획이 대체로 잘 된 것으로 보이나, 건축물의 외형이 너무 정형화 되고 주차 계획과 건축물 내부 공간 계획 및 외부 마감재 선택에 다소 아쉬운 점이 있음.
마	○ 주변 환경 및 통합된 복지타운의 커뮤니티를 통한 대안 다임 레인의 기존 건축물과 연결된 층도 부분에 대한 공간 활용 계획은 좋으나, 대형 주차장 주차 계획 대비와 2층 진입 램프의 동선이 너무 길어 이용 불편과 안전사고가 예상되어 아쉬운 점이 있음.

위와 같이 평가함

평가일시 : 2016년 10월 28일

심사위원 : 최 안수 (서명)

사천시장 귀하



평가사유서

■ 사천시 장애인 국민체육센터 건립공사 설계공모

작품명	세부 평가 내용
가	공간 계획 및 경관 의 주변과의 조화가 미흡함.
나	· 전체적인 배치 계획 및 공간 계획, 주변과의 조화성이 우수함. · 기술 계획도 안전성 및 시공성 확보에 유리함.
다	공간 계획상 이용객의 안전 볼리드이 있으나 편리성 면에서는 미흡하다고 판단됨.
라	· 배치 및 공간 계획이 우수함. · 주변 건물과의 조화성이 우수함. · 기술 계획상 장애인 주차에 대한 부분이 미흡
마	· 배치 계획이 적절히 이루어져 있음. · 경관 및 주변과의 조화도 양호는 미흡함. · 기술 계획은 적절하다고 판단됨.

위와 같이 평가함

평가일시 : 2016년 10월 28일

심사위원 : 강 현식

사천시장 귀하



평가사유서

■ 사천시 장애인 국민체육센터 건립공사 설계공모

작품명	세부 평가 내용
가	백공리분과 단순한 건물매스 디자인으로 인지는 좋으나 대체적 건립성이 다소 미흡하다.
나	경사면을 이용한 주 공간들의 연결은 장애인을 위한 우수한점이나 매스의 과도한 비정형으로 경계성이 미흡하다.
다	장애인들의 이동성을 위해 1개층 레벨에서 공간계획한 점은 우수하나 매스의 분절로 인해 시공성 경제성이 미흡하다.
라	구조를 이용한 건물외조형성은 우수하나, 출입에서 특목사로 수영장으로의 이동통로이 과도하게 길에서 장애인들을 위한 해려가 미흡하다.
마	기존시설과 조화되는 휴양마당 (Open space) 등의 배치계획과, 고층층을 이용한 수영장내부계획, 기능적 공간의 배치계획이 우수하다.

위와 같이 평가함

평가일시 : 2016년 10월 28일

심사위원 : 강재중 (서명)

사천시장 귀하



평가사유서

■ 사천시 장애인 국민체육센터 건립공사 설계공모

작품명	세부 평가 내용
가	· 장애인 국민체육센터 건립임을 감안하여 주이용층이 장애인 및 장애인우려계층 대상인 이용자 특성 등 다른 반영하지 못한 것을 판단함. (무대연과, 피난등선 비상반, 위생실 비상반 등)
나	· 수변공간과 연계한 평면계획은 매우 만족스럽음. 또한 무용담에 어울림을 위한 ^{인식용} 경사로 설치는 높은 평가를 받음. · 하지만 기존 복도와 비상작업장 연계 등선시 비치현물 반영에 불비함 · 비상 방화구획구획 장벽 레버차로 안내 경사로 설치는 매우 큰 단점임.
다	· 수평상 위층 상층 방화벽이 피난에 대한 고려가 매우 부족함 (장애인들) · 1층 → 2층 외부 경사로의 경사 이동거리가 매우 길어 실제 이용률이 매우 낮은 것으로 판단되며, 건물내부 이진적용인 입면은 낮고 있음.
라	· 비치현물의 접근 계획도 참이었던지나, 1층 레벨터 공간 형성 및 불리함. 비상작업장 연계 방화벽은 매우 우수함. · 하지만 내부 계단 시작점과 승강기 계획공간이 비좁고 길이 불편함이 있고 있음. 또한 외부 승강기 등용 인산 안전으로 위험성도 높음.
마	· 기존 장애인 복도와 연계한 2층 방화벽은 2방향 및. 만능의 장애인 계획은 점이 매우 우수함 · 부속장은 좋은 수변공간 연계도 우수하나, 구조적 계획이 케비나에 다소 아쉬움. / · 비상작업장 최량전입과 폭마에 최후순터 반영과

위와 같이 평가함

진입은 위는 계획은 보다 구체적인 반영을

평가일시 : 2016년 10월 28일

심사위원 :

안성준 (인명)

사천시장 귀하